

서울특별시 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안

(우형찬 의원 발의)

의안 번호	2465
----------	------

발 의 년 월 일 : 2021년 05월 27일

발 의 자 : 우형찬 의원(1명)

찬 성 자 : 김상훈, 김인제, 김제리,
김중무, 김호진, 김호평,
박기열, 박순규, 성중기,
송재혁, 오중석, 오현정,
이광성, 이동현, 이현찬,
임만균, 전병주, 채유미,
추승우, 황규복 의원(20
명)

1. 제안이유

- 정보통신기술(ICT) 산업에서 데이터센터는 데이터를 안정적으로 통합 운영·관리하는 핵심 기반시설임. 일반적으로 대규모로 조성되나 장비 중심의 시설물로 상주하는 인력이 적고 교통유발효과가 낮은 특성을 지니고 있음. 데이터센터의 이러한 특성을 반영하여 데이터센터 부설주차장 설치기준을 시설면적 400㎡당 1대로 완화하는 「주차장법 시행령」이 개정(대통령령 제31587호, 2021. 3. 30.)되었는 바 「주차장법」 개정취지에 맞추어 조례에서 데이터센터 부설주차장 설치기준을 합리적으로 정하려는 것임.

2. 주요내용

- 가. 방송통신시설 중 데이터센터의 부설주차장 설치기준을 시설면적 400㎡당 1대로 정함. (안 별표2 제9호 신설)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「주차장법」, 「건축법」

나. 예산조치 : 해당사항 없음 (비용추계 비대상사유서 별첨)

다. 기타 : 신·구조문 대비표

서울특별시 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안

서울특별시 주차장 설치 및 관리 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표2 제9호를 제10호로 하고, 같은 표에 제9호를 다음과 같이 신설한다.

9. 방송통신시설 중 데이터센터	○ 시설면적 400㎡당 1대
-------------------	-----------------

부 칙

제1조 (시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조 (데이터센터의 부설주차장 설치기준에 관한 적용례) 별표2 제9호의 개정규정은 이 조례 시행 전에 설치된 데이터센터의 경우에도 적용한다.

신·구조문대비표

현행	개정안																
<p>[별표 2] 부설주차장의 설치대상시설물종류 및 설치기준</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">시설물</th> <th style="text-align: center;">설치기준</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1~8. <생략></td> <td>○ <생략></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u><신설></u></td> <td style="text-align: center;"><u><신설></u></td> </tr> <tr> <td><u>9.</u> 그 밖의 건축물</td> <td>○ <생략></td> </tr> </tbody> </table>	시설물	설치기준	1~8. <생략>	○ <생략>	<u><신설></u>	<u><신설></u>	<u>9.</u> 그 밖의 건축물	○ <생략>	<p>[별표 2] 부설주차장의 설치대상시설물종류 및 설치기준</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">시설물</th> <th style="text-align: center;">설치기준</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1~8. <생략></td> <td>○ <현행과 같음></td> </tr> <tr> <td><u>9. 방송통신시설 중 데이터센터</u></td> <td>○ <u>시설면적 400㎡ 당 1대</u></td> </tr> <tr> <td><u>10.</u> 그 밖의 건축물</td> <td>○ <현행과 같음></td> </tr> </tbody> </table>	시설물	설치기준	1~8. <생략>	○ <현행과 같음>	<u>9. 방송통신시설 중 데이터센터</u>	○ <u>시설면적 400㎡ 당 1대</u>	<u>10.</u> 그 밖의 건축물	○ <현행과 같음>
시설물	설치기준																
1~8. <생략>	○ <생략>																
<u><신설></u>	<u><신설></u>																
<u>9.</u> 그 밖의 건축물	○ <생략>																
시설물	설치기준																
1~8. <생략>	○ <현행과 같음>																
<u>9. 방송통신시설 중 데이터센터</u>	○ <u>시설면적 400㎡ 당 1대</u>																
<u>10.</u> 그 밖의 건축물	○ <현행과 같음>																