

폐교활용 가족자연체험시설에 대한 시 의 회 점 검 결 과 조 치 보 고

2019. 6. 17.

平生教育局

폐교활용 가족자연체험시설에 대한 시 의 회 점 검 결 과 조 치 보 고

서울특별시의회 행정자치위원회에서 실시한 가족자연체험시설 안전
점검 결과에 대한 조치 내용을 보고 드림

I. 점검개요

- 점검대상 : 포천, 제천, 횡성 서울캠핑장 3개소
- 점검기간 : 2019. 3. 25 ~ 4. 1
- 점 검 자 : 행정자치위원회 전문위원실 직원 11명
- 주요 점검사항
 - 화재예방 시설 작동 여부, 전기시설 안전, 안전사고 예방, 위생관련
- 주요 점검결과

구 분	포천	제천	횡성
일 자	3.25.(월)	3.29.(금)	4.1.(월)
점 결 과	• 노후시설을 양호하게 관리 운영함. ① 잔불처리 시설 개선 ② 화기이용 안내 미흡 ③ 전기누전 위험 ④ 적극적 위생관리 등의 개선이 필요함.	• 노후시설을 양호하게 관리 운영함. ① 야외조명시설 확충 ② 전기누전위험 ③ 인화성물질의 안전보관 ④ 영외 수영장 안전대책 ⑤ 진입로 개선 ⑥ 2층 활용방안 등의 개선이 필요함.	• 노후시설을 양호하게 관리 운영함. ① 영내·외 안내판 및 필수 게시사항 미게시 ② 고장 CCTV 수리 및 추가 설치 ③ 수질검사결과 게시 및 취사대 개선 필요 ④ 샤워 공간 추가 확보 ⑤ 안전펜스 추가 설치 및 조명 추가 설치 등 개선 필요함.

II. 조치결과

추진경과

- 서울시의회 점검 결과 통보 및 접수 : '19. 4. 30
- 점검 결과 검토 및 캠핑장 통보 : '19. 5. 1 ~ 7
- 지적사항 현장 점검 및 단순사항 시정 조치 : '19. 5. 8 ~ 23
 - 포천, 제천, 횡성 캠핑장을 방문 현장 확인 및 지적사항 조치 방안 마련
- 공사를 필요로 하는 사항 시행 검토 : '19. 5. 27

총 괄

- 조치방향 : 단순 사항은 즉시 조치 처리하고 시설 보강 등은 캠핑객의 안전과 이용에 불편 없도록 최대한 빠른 시일내로 조치
- 대 상 : 36건
- 조치결과 : 완료 26건, 예정 10건
 - 단순 조치 사항 : 26건 완료
 - 공사를 요하는 사항 : 10건 공사예정(市 시행 6건, 시설별 자체시행 4건)

시설별 조치결과

- 포천 자연마을 서울캠핑장
〈총 12건 : 완료 11건, 시설별 자체 공사 예정 1건〉
 - 제조일 식별 불가능한 소화기 25대 교체 완료
 - 잔불처리시설 이전 및 소화기 및 방화사 각1개 비치 완료
 - 화기 사용 금지 안내문 비치 완료
 - 야영테크 전기단자함 6개 수리 조치완료
 - 화장실 조명 점등 여부 확인 완료
 - 안내도, 텐트 내부 등 이용자들이 쉽게 볼 수 있는 장소에 안내문 게시
 - 안내도에 조명 및 CCTV 안내문 게시 완료

- 소변기 배수구 등 화장실 청소 실시
- 취사장과 쓰레기장 분리 조치 완료
- 수질 검사서 부착 완료
- 장애인 화장실 정비 완료
- 쇠석으로 차량 동선 유지 및 서행 표지판 추가 설치 예정이며, 안전펜스 미설치 구간에 주의 안내 및 조명 설치 예정임(시설별 자체 공사)

○ 제천 하늘뜨레 서울캠핑장

〈총 15건 : 완료 10건, 시설별 자체 공사 예정 2건, 市 공사 예정 3건〉

- 비상연락망 게시 및 조명 설치 완료
- 연장선 제거, 방수 단자함만 제공, 텐트내 안내문은 현상유지(민원)
- 진입로 개선 : 진입 및 회차 가능, 현상 유지
 - ※ 제천 소방서와 함께 진입로 현장 점검 실시
- 배부용 손전등 20개 비치 완료
- 2층 활용방안 : 폐쇄
 - ※ 40년 된 노후 건물로 소방시설 등 리모델링 비용이 많이 소요됨
- 지붕 수리 완료
- 수질 검사표 부착 완료
- 부탄 가스통 즉시 폐기 조치
- 잔불처리 시설 인접 잡목 및 잡초 제거 완료
- 예약자와 관계 없이 모든 텐트 설치, 텐트 수명 연장 방안 마련 : 현상 유지
 - ※ 이용객의 편리성(텐트 설치 없음)과 데크 선택의 자율성을 제공하고 늦은 시간대 입실하는 시민의 불편을 없애고자 현상 유지
- 주차장 연결로에 계단 및 유도등을 설치 예정이며, 주차장 및 영외 수영장에 조명 추가 설치 예정임(시설별 자체 공사)
- 관사 폐쇄 및 창고 철거 예정(시설별 자체 공사)
- CCTV 증설 예정(市 시행)
- 영외 수영장 안전 펜스 및 주의 표지판 설치 예정(市 시행)
- 장애인 화장실 진입로 개선 추진 예정(市 시행)

○ **횡성 별빛마을 서울캠핑장**

〈총 9건 : 완료 5건, 시설별 자체 공사 예정 1건, 市 공사 예정 3건〉

- 입간판 및 안내 게시판에 서울시로고 표기
- 새말IC, 강림입구, 한흥입구에 서울 캠핑장 안내 표지판 설치
- 비상연락망 및 주차장 안내 표지판 설치
- '18.10월 수질 검사서로 교체 부착
- 주말 콘서트는 '18년 체험공연프로그램으로 진행 비용을 지급, 상훈검토 대상 아님
- 펜스에 주의 표지판 및 조명 설치 완료, 펜스 간격 조정 예정(시설별 자체 공사)
- CCTV 교체 및 증설 예정(市 시행)
- 개수대 개선 공사 예정(市 시행)
- 샤워실 증설 예정(市 시행)

Ⅲ. 2019 가족자연체험시설 합동 안전점검 실시

- 점검대상 : 횡성 캠핑장 등 8개소**
- 참여기관 : 서울시, 지역 지자체 및 소방서, 한국전기 안전공사**
- 계획수립 : 2019. 5. 14**
- 캠핑장별 점검 기관 및 일정**

구 분	횡성 별빛마을	제천 하늘뜨레	포천 자연마을	서천 금빛노을	철원 평화마을	봉화 솔향가득	상주 감꽃마을	함평 나비마을	
점 검 일	5.20(월)	5.21(화)	5.22(수)	5.24(금)	6.10(월)	6.12(수)	6.11(화)	6.14(금)	
합 동 안 전 점 검	서울시	교육사업지원 팀장 담당자	교육사업지원 팀장 담당자	교육사업지원 팀장 담당자	교육사업지원 팀장 담당자	교육사업지원 팀장 담당자	교육사업지원 팀장 담당자	교육사업지원 팀장 담당자	
	지자체	횡성군 기획감사실	제천시 관광미식과	포천시 관광산업과	서천군 관광축제과	철원군 시설관리사업소	봉화군 문화관광과	상주시 관광진흥과	함평군 행정지원과
	소방서	횡성소방서 방호구조과	제천소방서 예방안전과	포천소방서 재난예방과	서천소방서 현장대응단	철원소방서 방호구조과	영주소방서 예방안전과	상주소방서 예방안전과	함평소방서 예방안전과

※ 한국전기 안전공사는 6.10~14일 점검 실시 후 결과 통보 예정

주요점검사항

- 소화기 비치 상태 및 내구년한(10년)초과 여부
- 화재사고 예방을 위한 소방시설 작동상태
- 캠핑장 청소 및 위생 상태 점검
- 잔불처리시설 설치 적정 여부 및 관리 상태
- 낙석, 붕괴 등 위험요소 유무 및 비상연락망 현행화 여부
- 누전 등 전기상태 점검

※ 관광진흥법 시행규칙(별표7) 야영장의 안전·위생기준에 맞춰 점검

추진경과 : 횡성 캠핑장 등 4개소에 대해 점검 완료

시설별 점검결과

- **횡성 별빛마을 서울캠핑장(시의회 지적사항 제외)**
〈총 8건 : 현장조치 1건, 예정 7건(단순 5건, 시설별 자체 공사 2건)〉
 - 교사동 비상유도등 설치 대피로 추가 확보 요망(단순)
 - 교사동 외부 손상된 벽면 정비 필요(시설별 자체 공사)
 - 쓰레기 임시보관소 확보 요망(시설별 자체 공사)
 - 화장실 비누 받침대 파손 교체 요망(단순)
 - 교사동 교실 파손 유리 및 방충망 정비 요망(단순)
 - 노후된 구멍튜브 교체 요망(단순)
 - 압력 불량 소화기 1개 교체 요망(현장조치)
 - 관리실 난로 받침대 철 소재로 교체 요망(단순)
- **제천 하늘뜨레 서울캠핑장(시의회 지적사항 제외)**
〈총 4건 : 조치완료 1건, 예정 3건(단순 1건, 시설별 자체 공사 2건)〉
 - 복도 적치물 제거 및 비상유도등 설치요망(단순)
 - 화장실 외부 출입구에 이용객 편의를 위한 지붕 설치 요망(시설별 자체 공사)
 - 잔불처리시설 전면 재 정비 요망(시설별 자체 공사)
 - 신규 창고 구비 요망(조치완료)

○ 포천 자연마을 서울캠핑장(시의회 지적사항 제외)

〈총 6건 : 현장조치 1건, 조치완료 2건, 예정 3건(단순 2건, 시설별 자체 공사 1건)〉

- 복도에 소화기 3대 추가 비치 요망(조치완료)
- 파손된 장애인 화장실 진입로 정비 요망(조치완료)
- 탁구장 천장의 열감지기 1대 이탈, 정비요망현장(조치완료)
- 화장실이 전반적으로 어두움 밝은 전구로 교체 요망(단순)
- 교사동 복도 비상조명등 벽면 이탈 정비 요망(단순)
- 휘어진 가로등 정비 요망(시설별 자체 공사)

○ 서천 금빛노을 서울캠핑장

〈총 5건 : 조치완료 3건, 예정 2건(단순 2건)〉

- 샤워실 출입시 내부가 보이지 않도록 조치 요망(조치완료)
- 노후된 안내도 교체 요망(단순)
- CCTV 설치 안내문 교체 요망(조치완료)
- 캠핑장내 식재 부족 추가 요망(단순)
- 해먹 사용시 주의 안내문 부착 요망(조치완료)

IV. 향후일정

시설별 자체 공사 실시(의회점검 사항) : '19. 6 ~ 7월

市 주관 개선 공사 실시(의회점검 사항) : '19. 6 ~ 9월

※ 합동안전점검 및 결과 조치 : '19. 6 ~ 8월