

남서울미술관 목재계단 보수·보강 관련 예산 전용 보고

☐ 관련근거

- 지방재정법 제49조 제3항(예산의 전용)
- 서울특별시의회 기본조례 제55조의2 제3항(예산안 및 예산집행상황의 제출 등)

☐ 예산 전용 개요

- 전용목적 : 남서울미술관 실내 목재계단 수리(보수·보강)
- 설계기간 : 2025. 5. 2. ~ 7. 11.(국가유산청 설계승인 포함)
- 공사기간 : 2025. 7. 16. ~ 9. 13.(예정)
- 보수내용 : 실내 목재계단 각재 보강 및 이음매 보수
- 설계 및 공사금액 : 금25,000,000원(금이천오백만원)

☐ 예산전용 내역

(단위 : 천원)

구분	예산과목				예산현액	변경액		변경 후 예산액
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목		증	감	
전용	문화 예술 진흥	미술관 유지 보수	시립미술관 유지관리	시설비 (401-01)	304,893	25,000	-	329,893
				공공운영비 (201-02)	673,751	-	△25,000	648,751

☐ 예산전용 사유 : 시설노후화로 목재 계단 이용시 안전 위협

- 최초 건립일로부터 120년, 이전복원일로부터 43년, 개관일로부터 21년 도래로 인한 노후화로 실내 목재계단 이용 시 뼈격이는 소음 발생
- 시민 안전 및 대시민 서비스 불만 민원 발생 우려로 전문가 점검 실시
 - 문화재 수리복원 전문가 현장점검('25.3.10.)결과 보수·보강 추진 권고
- **중대시민재해와 직결된 사안**으로 조치의 시급성을 고려해 예산전용 불가피

'25년 본관 전시실 1층 철골 도장관련 예산 전용 보고

☐ 관련 근거

- 지방재정법 제49조 제3항(예산의 전용)
- 서울특별시의회 기본조례 제55조의2 제3항(예산안 및 예산집행상황의 제출 등)

☐ 공사 개요

- 공 사 명 : 미술관 서소문본관 전시실(1층) 천장 철골과 바닥 도장
- 공사기간 : 2025. 6. 16. ~ 7. 14.(29일)
- 도장내용 : 손상된 철골 내화페인트(약 360㎡) 제거 후 재도색
전시장 내 손상된 바닥 에폭시 철거(약 40㎡) 후 재도장
- 공사금액 : 금54,590,000원(금오천사백오십구만원)

☐ 예산전용 내역

(단위: 천원)

구분	예 산 과 목				예산현액	예산 전용 요구액		전용 후 예산현액
	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)		증	감	
전용 사용	문화 예술 진흥	미술관 유지 보수	시립미술관 유지관리	시설비 (401-01)	329,893	54,590	0	384,483
				공공운영비 (201-02)	648,751	-	△54,590	594,161

☐ 예산전용 사유 : 전시작품 손상방지 및 전시환경 개선

천장면 페인트 탈락	페인트 파편이 작품 위로 낙하		바닥 마감재 벗겨짐
			

- '24년 7월말까지 서소문본관(1층)에서 진행된 “미래공정: 노먼 포스터” 전시관련 전시실 천장 철골 내화페인트 파편 낙하로 전시품 손상 및 향후 대외기관 작품 대여 및 해외 작가 협력 업무에 차질이 우려됨.
- 전시 준비기간을 활용하여 탈락된 천장 철골 및 바닥 마감재에 대해 긴급 보수를 실시하여 전시작품 손상방지과 전시환경을 개선하였음.